



Số/(N^o): 140-K4/6536/KT2-HC2

Ngày/Date of issue: 11/01/2017

Trang/Page: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample: SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG
(SƠN NỘI THẤT SIÊU TRẮNG)
(CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN KYOTO VIỆT NHẬT)
2. Khách hàng/Client : PHÒNG NGHIỆP VỤ 1 – QUATEST 2
3. Địa chỉ/Address : Phòng 603- QUATEST 2- Số 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 23/12/2016
5. Ngày thử nghiệm/Date of testing : 28/12/2016
6. Tình trạng mẫu/State of sample: Mẫu dạng lỏng, được chứa trong hộp nhựa
7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample: N1.Q5.16.108 (03)
8. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
9. Kết quả thử nghiệm/ Test results :

TT/ Items	TÊN CHỈ TIÊU - ĐƠN VỊ TÍNH Test properties - Unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Test results
01	Độ bền bám dính (Phương pháp cắt)	- TCVN 2097:1993	Không bong tróc

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu khách hàng/The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến /The test results are valid only for the received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2/This Test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 4
Head of Technical Division 4

Phạm Hồng Sơn

GIÁM ĐỐC
Director



Đoàn Văn Bắc

KT2.QT.30/B.05/15.7.2016-(K4/2)